



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Forskningsveien 1
Bygningskode	GA23
Adresse	Forskningsveien 1, Gaustad
Eierforhold	Leid lokale
Bruk	UIO leier noen kontorer i 2. etasje.
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	25.09.2014
Historikk Sporfilmmåling vinteren 2013/14 viste lav verdi i fellsrommet som kontorene ligger rundt. Det anses ikke for nødvendig å måle i flere rom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

Radonor						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver:	UIO					
Område:	Gaustad					
Bygning:	Forskningsveien 1					
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
689878	Åpent rom v/ kontorer, 2. etasje	06.02.2014	25.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m ³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom.