

# RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Tøyen UIO – TØ26 - Butikkpaviljong
Bygningskode	TØ26 – UIO
Adresse	Sars gate 1, 0562 Oslo
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO, leies ut til forskere med familie
Siste radonmåling	Vinteren 2023 - sporfilm
Planlagt oppfølgende måling	Etter tiltak er vurdert og utført i arealer dette er nødvendig.
Status	Plan for tiltak i nødvendige arealer pågår.
Sist oppdatert	27.10.2023.
Historikk	<p>Sporfilm målinger vinteren 2023 viste høye målinger på rommene som det nå utføres trinn 2 målinger på.</p>

## VEDLEGG 1: Digitale målinger, TØ26 – rom 101, 102, 104 og 106.

Sted	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Radonverdi i brukstiden	Radonverdi hele perioden	Kommentar
TØ26	101	1 etasje	11.10.2023	18.10.2023	40 BQ m3	881 BQ m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.
TØ26	102	1 etasje	18.10.2023	25.10.2023	149 BQ m3	763 BQ m3	Radonnivå høyere enn anbefaling fra DSA.
TØ26	104	1 etasje	18.10.2023	25.10.2023	34 BQ m3	219 BQ m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.
TØ26	106	1 etasje	18.10.2023	25.10.2023	32 BQ m3	162 BQ m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.