

RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Tøyen UIO – TØ08
Bygningskode	TØ08 – UIO
Adresse	Sars gate 1, 0562 Oslo
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO, leies ut til forskere med familie
Siste radonmåling	Vinteren 2023 - sporfilm
Planlagt oppfølgende måling	Etter tiltak er vurdert og utført i arealer dette er nødvendig.
Status	Plan for tiltak i nødvendige arealer pågår.
Sist oppdatert	17.10.2023.
Historikk	<p>Sporfilm målinger vinteren 2023 viste høye målinger på rommene som det nå utføres trinn 2 målinger på.</p>

VEDLEGG 1: Digitale målinger, TØ08 – rom 101, 104 og 120.

Sted	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Rodonverdi i brukstiden	Radonverdi hele perioden	Kommentar
TØ08	101	1 etasje	15.08.2023	22.08.2023	22 BQ m3	25 BQ m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.
TØ08	104	1 etasje	15.08.2023	22.08.2023	22 BQ m3	25 BQ m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.
TØ08	125	1 etasje	15.08.2023	22.08.2023	30 BQ m3	50 BQ m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.