

# UNIVERSITETET I OSLO

## Brukers egenkontroll

Orienteringssak - Sentralt arbeidsmiljøutvalg

Eiendomsavdelingen  
19.09.2022



# Egenkontroll - hva er enhetenes ansvar?

- Gjennom UiOs HMS-system har alle enheter ved UiO et ansvar for å gjennomføre og dokumentere risikovurderinger for virksomheten.
- Som del av det systematiske HMS-arbeidet skal leier (dvs. enheten) gjennomføre egenkontroll av elektrisk utstyr som er tilkoblet det elektriske anlegget – og brannfare.
- EA har et spesielt ansvar for at
  - enhetenes ledelse kjenner sitt ansvar
  - å «påse» at egenkontrollen utføres
- Skjema for egenkontroll er publisert som del av:  
[Prosedyre for gjennomføring av vernerunde - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#)

# Egenkontrollskjema for elektrisitet og brann

- Skjemaet er utarbeidet for å forenkle gjennomføring og dokumentasjon og er tilgjengelig på [www.uio.no](http://www.uio.no)
- Leder er ansvarlig for at egenkontroll gjennomføres - anbefalt 2 ganger pr. år
- Egenkontroll inngår i *Prosedyre for gjennomføring av vernerunder*
- Ledelse må sikre at egenkontroll gjennomføres, feks. ved gjennomgang av enhetens HMS-arbeid

## Del 1 Elektrisk utstyr

Nr.	Installasjoner, ledningsopplegg, elektrisk utstyr og apparater	Ja	Nei	Ikke aktuell	Merknad/ Saksnummer*
1.1	Er noen kabler, stikkontakter, brytere utstyr etc. skadet eller defekt?				
1.2	Er noen kabler, stikkontakter, brytere, utstyr etc. løsnet fra underlaget?				
1.3	Er brytere, stikkontakter, støpsel etc. unormalt varme eller brunsvidde? <i>Kontroller spesielt støpsler på varmeovner og hvitevarer etc.</i>				
1.4	Er det utstrakt bruk av skjøteledninger? <i>Det skal ikke være to eller flere skjøteledninger i serie eller ut fra samme stikkontakt.</i>				
1.5	Er elektrisk utstyr som trekker mye strøm tilkoblet via skjøteledning? <i>Ikke bruk skjøteledninger til varmeovner, hvitevarer, varmtvannsberedere eller til annet utstyr som kan ha for forbruk på mer enn 1000 Watt.</i>				
1.6	Brukes det skjøteledninger kun i samme rom som de er tilkoblet? <i>Skjøteledninger skal ikke føres gjennom dører, vinduer eller vegger etc.</i>				
1.7	Blir det brukt skjøteledninger ute? <i>Bruk av skjøteledninger utendørs skal kun være av midlertidig art og være sikret mot vanninntrenging.</i>				
1.8	Er alle skjøteledninger med jordleder koblet til støpsel med jord?				
1.9	Finnes det utstyr, ledninger eller installasjoner som ikke er i bruk? <i>Alt som ikke er i bruk skal fjernes.</i>				

# Gjennomføring og dokumentasjon

- Etter gjennomføring skal dokumentet lagres av leder – og kopi sendes til [bygningsteknikk@eiendom.uio.no](mailto:bygningsteknikk@eiendom.uio.no)
- EA arbeider for å forenklet innsending og automatisk arkivering i nytt eiendomssystem

